



CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

Département de la santé, des affaires sociales et de la culture
Service de la consommation et affaires vétérinaires

Departement für Gesundheit, Soziales und Kultur
Dienststelle für Verbraucherschutz und Veterinärwesen

Service des eaux de St-Gingolph
Administration communale
Rue de la Colombière 1
1898 St-Gingolph

Entreprise N° : 33194/19939

Sion, le 20 juillet 2018

RAPPORT D'ANALYSE

V 1

N° de dossier : 18-VS-35555

CONTEXTE

But du contrôle : Autocontrôle / Eau potable / Service des eaux de St-Gingolph
Prélèvement du : 17.07.2018 Effectué par : Imhof Daniel

Date arrivée : 17.07.2018

RÉSULTATS



N° d'échantillon : 18-89703 - Eau de boisson dans le réseau de distribution

Secteur : 865 - 01 ST-GINGOLPH
Lieu de prélèvement : 3 - Fontaine publique Freney, St-Gingolph

Prélèvement : 17.07.2018 07h15

VS-Microbiologie

Méthode-N°	Paramètre	Unité	Résultat	Norme
VS-0001-MOP	Germes aérobies mésophiles	UFC/ml	<10	max. 300
VS-0017-MOP	Enterococcus spp.	UFC/100 ml	non décelé	non décelé
VS-0008-MOP	Escherichia coli	UFC/100 ml	non décelé	non décelé

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale

*: Paramètre mesuré à l'aide d'une méthode non accréditée.

Appréciation de l'échantillon :

Cet échantillon est conforme aux normes en vigueur pour les paramètres analysés.

ÉMOLUMENTS

Emolument : 88.00 CHF (Montant HT)

Dr Christian Abbet
Chimiste cantonal adjoint
Ce rapport a été produit par voie électronique et est valable sans signature

Le présent rapport d'analyse ne concerne que le ou les échantillon(s) soumis. Des précisions quant aux méthodes utilisées, ainsi que les incertitudes de mesure peuvent être obtenues sur demande. Ce rapport ne peut être reproduit, même partiellement sans l'approbation écrite de son auteur.

Copie(s) à : Imhof Daniel, Chemin des Etalons 2, 1898 St-Gingolph



Rue Pré-d'Amédée 2, Case postale 478 / Postfach 478, 1951 Sion / 1951 Sitten
Tél. / Tel. 027 606 49 50 Fax 027 606 49 54 e-mail: laboratoire@admin.vs.ch www.vs.ch/scav